

Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente

für kühl gemäßigttes Klima, gültig bis 31.12.2019

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Kategorie: **Fassadenanker**
 Hersteller: **SYSTEA Pohl GmbH**
24558 Henstedt-Ulzburg, GERMANY
 Produkt: **Systema-Tekofix Wandkonsole**

Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Effizienzkriterium

Bei zwei typischen Anwendungsfällen* erfüllt das Bauteil die Anforderung

$$\Delta U_{WB} \leq 0,010 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Komfortkriterium

Die minimale Oberflächentemperatur muss hoch genug sein, um Schimmelbildung unbehaglichen Kaltluftabfall und Strahlungswärmeentzug bei Normrandbedingungen auszuschließen.

$$\theta_{i,min} \geq 17^\circ\text{C}$$

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

Systema-Tekofix Wandkonsole	Wärmebrücken - verlust - koeffizient χ [W/K]	Minimale Oberflächentemperatur $\theta_{i,min}$ [°C]
Gleitpunkt / Festpunkt H300	0,0026	19,45
Gleitpunkt / Festpunkt H200	0,0017	19,46
Gleitpunkt / Festpunkt H100	0,0009	19,47

* Das Kriterium wurde an den Beispielen eines Reihenhauses und eines Schulgebäudes nachgewiesen.

